



Ecoline - LED 8 792 3.5/6

Anbauleuchte luminaire

Schutzart - Protection IP 65
Schutzklasse - Safety Class I - Classe I



MONTAGE ANLEITUNG Mounting instructions NOTICE DE MONTAGE




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED - Anbauleuchte MONTAGEHINWEISE


Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Befestigungswinkel auf dem Montagegrund
befestigen.

Leuchte ist geeignet für die Montage
auf normal entflammaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung
trennen !

Beide Klemmstücke abschrauben (Skizze **1**).
Polycarbonatabdeckung heraushebeln
(Skizze **3**). Montageblech durch Lösen der
Rastfedern herausnehmen. Zuleitung durch
Kabelverschraubung führen (unbedingt dem
Kabel angepassten Dichtungseinsatz
der Verschraubung auswählen, Dichtung
muss eng am Kabel anliegen!), elektrischen
Anschluss vornehmen. Montageblech
einsetzen. Darauf achten, dass keine Adern
beschädigt werden. Polycarbonatabdeckung
längsseitig in die Dichtungsnut einlegen und
auf der gegenüberliegenden Seite in die Nut
einrasten. Klemmstücke aufschrauben und
mit 4,5 Nm anziehen.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.
Leuchte Gewicht Windangriffsfläche
8 792 3.6 4,2 kg 0,081 m²
In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
angestrahlten Flächen einhalten !



Nicht in die Lichtquelle schauen !

Die Leuchte sollte so positioniert werden,
dass ein längeres Starren in die Leuchte in
einem Abstand näher als 3,6 m nicht zu
erwarten ist.


LED - luminaire MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance
with prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor
installation. Fix the bracket to the surface
on which the luminaire is to be mounted.


Luminaire is suitable for mounting on
normal inflammable surfaces.
Disconnect from power supply before
opening luminaire.

Unscrew and remove the two clamping
plates (sketch **1**). Prize out the polycarbonate
cover (sketch **3**). Remove the gear tray by
bending the catch springs.

Insert cable through cable gland (choose
the correct gasket for the cable being used).
The gasket must fit tightly around the cable!),
make electrical connection. Insert gear tray.
Make sure that wires are not damaged.
Put the polycarbonate cover into the gasket
groove lengthwise and snap it into the
groove on the opposite side.
Tighten the two clamping plates them
with 4,5 Nm.



Luminaire may only be operated when all
protective covers are in place.
Type Weight projected area
8 792 3.6 4,2 kg 0,081 m²
Ensure that the minimum spacing between
luminaire and illuminated surface is
observed.



Do not stare at the light source !

The luminaire should be positioned so that
prolonged staring into the luminaire at a
distance closer than 3,6 m is not expected.

Luminaire LED NOTICE DE MONTAGE

Le raccordement du projecteur doit être
réalisé selon les normes en vigueur dans le
pays d'installation.

Le projecteur est prévu pour des installations
en extérieur non protégées.

Il convient au montage sur des matériaux
normalement inflammables.

Installer solidement les pattes de fixation sur
le support portant le projecteur en respectant
l'écartement requis soit la longueur du

luminaire hors fixations. Avant d'ouvrir le
projecteur, veuillez à le déconnecter du
réseau. Afin d'ouvrir le projecteur, dévisser

les deux pattes d'extrémité (dessin **1**).
Retirer la vasque en polycarbonate en faisant
levier avec un tournevis (dessin **3**).

Retirer la platine en débloquent les ressorts
de verrouillage en extrémité. Faire passer le
câble dans le presse étoupe (utiliser le joint
correspondant au câble installé).


Le joint doit être ajusté au plus juste autour
du câble). Connecter le câble d'alimentation
au bornier d'entrée. Le câble d'alimentation
doit être impérativement un câble multibrins.

En cas de câblage en câble rigide,
l'étanchéité ne saurait être efficace et toute
garantie serait de fait non applicable.

Insérer la platine en la bloquant
correctement à l'aide des ressorts en
extrémité. Bien faire attention à ce qu'aucun
fil électrique ne soit endommagé ou ne

vienne être coincé entre la platine et le corps
de l'appareil. Positionner la vasque en
polycarbonate dans le sens de la longueur
dans les rainures du joint et encliqueter en
appuyant sur le côté opposé.




Veuillez à ce que le côté dépoli soit côté
façade. Visser les deux pattes d'extrémité et
serrer à 4,5 Nm.



L'appareil ne doit être utilisé qu'avec toutes
les protections usuelles et normatives.


Référence Poids Prise au vent
8 792 3.6 4,2 kg 0,1 m²

Bien respecter la distance minimum
d'éloignement par rapport aux surfaces
éclairées.




LED-puissance	Longueur totale en mm	Distance de fixation L2 mm
15x 2,5 W (37,5 W)	1562	1515


Skizze **1**
sketch **1**
dessin **1**



Skizze **2**
sketch **2**
dessin **2**



Skizze **3**
sketch **3**
dessin **3**



Skizze **4**
sketch **4**
dessin **4**

