

	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Aseenus voidaan toteuttaa ainoastaan päätevän sähköasennajan toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker främkoppling från näts-påningen.	Katkaise päävirta ennen asentamista! Kyselästä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utstyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.
	DALI är inte SELV - se gällande installationsanvisningar för lågs-påning. DALI anslutningarna får ej anslutas till 230VAC!	DALI ei ole SELV-asennusohjeet pienjänniteen mukaan. DALI-terminaaleja ei saa yhdistää verkkosähköön.	DALI er ikke SELV – Installasjonen er å betrakte som lavspennings produkt. DALI klemmene må ikke tilkobles 230V AC.	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply. The DALI screw clamps must not be connected to 230 VAC!
	Läs kompletterande datablad och manuelen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisähöje sekä asennusohjeet ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kyselien dokumenttiin tunteaminen on osa vastuullista käyttöä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen før du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsførståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet and the operating instructions before putting the device into operation. Knowledge of these documents is part of the intended use!
Funktion	Toiminto	Bruk	Operation	
	DALI-2 multisensor (Input Device) utanpåliggande montage för höga höjder. Extern ljussensor som är mekaniskt justbar för monteringshöjd mellan 5 och 16 m till applikationer med ljusmätning. Strömforsörjning via DALI-buss.	DALI-2 multisensor (Input Device) pinta-asennukseen korkkeissa tiloissa. Linssin ulkopuolinen mekaaniseni säädetettävä teleskooppi valoisuusanturi toimii 5 - 16 m korkeudessa ja mittaa tilan kirkkautta. Sähköistetään DALI-väliltä.	DALI-2 multisensor (Detektor) for overflatemontering ved store monteringshøyder. Ekstern teleskopisk lysensor for monteringshøyde mellom 5 og 16 m (mekanisk justbar). Strømforsynt via DALI buss.	DALI-2 multisensor (Input Device) for surface mounting in large mounting heights. External telescopic light sensor for a mounting height between 5 and 16 m (mechanically adjustable) for measuring the light according to the application. Powered via DALI bus.
	Addresserbar enligt IEC 62386 del 103 (styrenhet). Del 0 ger information när det gäller närväro eller rörelsesdetektering på DALI-bussen enligt IEC 62386 del 303. Del 1 motsvarar Lux-värdet på DALI-bussen enligt IEC 62386 del 304. Parameterinställningar är möjligt via multi styrenhet från flera olika tillverkare. Styrenheten måste stödja IEC 62386 del 101/103/303/304.	Osoitteelistetanaan IEC 62386 Part 103 (control device) mukaan. Instance 0 antaa liike- ja läsnäolotiedon DALI-välillä IEC 62386 part 303 mukaisesti. Instance 1 antaa luksitasot DALI-välillä IEC 62386 part 304 mukaan. Parametrointi on suoritettava Multimaster-Application-Controllerilla. Tämän ohjainlaitteen täytyy tukea IEC 62386 parts 101/103/303/304.	Utstyret er adresserbart i henhold til IEC 62386 part 103 (generelle krav). Avsnitt 0 gir informasjon rundt tilstedevevrelse- og bevegelsesdetektorer for DALI bussen, i henhold til IEC 62386 del 303. Avsnitt 1 inneholder LUX verdier for DALI bussen, i henhold til IEC 62386 del 304. Parametersetting er mulig via Multimaster-Application-Controller fra forskjellige leverandører, så lenge de tilfredsstiller IEC 62386 Del 101/103/303/304.	Addressable according to IEC 62386 Part 103 (control device). Instance 0 provides information regarding occupancy and movement for the DALI bus according to IEC 62386 part 303. Instance 1 provides LUX values for the DALI bus according to IEC 62386 part 304. Parameterisation is possible via Multimaster-Application-Controller of any manufacturer. This controller must support IEC 62386 parts 101/103/303/304.


93545

SV Montering

FI Kokoaminen

NO Montering

EN Mounting



Light sensor




Fig. 2




Fig. 3

	Monteringsanvisningar	Asennushojeet	Monteringstips	Mounting hints
► Fig. 1	Justerla ljussensorn till motsvarande monteringshöjd.	Aseta teleskooppinen valoisuusanturi asennuskorkeuden mukaan.	Stil den teleskopiske lys-sensoren tilsvarende monteringshøyden	Set the telescopic light sensor to the corresponding mounting height.
► Fig. 2	Montera enheten så att sensorerna är placerade i längsgående riktning för det område som skal detekteras (exempel höghöjd lagergångar).	Asenna laite niin, että sensorien valvonta-alueet kohtaavat.	Enheten må installeres slik at sensorene befinner seg i lengdeaksen til området som skal overvåkes (f.eks. Gangen i et høylast).	Install the device in such a manner that the sensors are positioned in the longitudinal axis of the area to be monitored (e.g. high-bay corridors).
► Fig. 3	Detektorn måste installeras på en jämn och fast yta. Lensen måste tas bort innan montering. Vrid linsen ca 5° moturs för att ta bort den. När ledningarna har anslutits enligt föreskrifterna, montera linsen igen genom att vrida den medurs. Slå till nätpåsladden.	Tunnistin on asennettava tasaiselle ja kiinteälle pinnalle. Ennen asennusta linsi pitää avata. Kierrä linsia vastapäivään noin 5° ja nosta. Kun kytkennät suoritettu asennuskäytäntöjen mukaisesti laita linsi takaisin kiertämällä 5° myötäpäivään. Kytke käytösähköt.	Detektoren må installeres på en jvn og solid overflate. Lensen må fjernes før montering. For å gjøre dette vris lisen på PD4 mot klokken ca 5 ° ta den av. Etter at kablene er tilkoblet i samsvar med forskriften, må lisen festes på nytt ved å vri den med klokken. Koble til nettspenningen.	The detector has to be mounted on a plane and solid surface. Before mounting, the lense has to be removed. To do so, twist the lense anticlockwise through approx. 5° and lift off. Having connected up the cables in accordance with regulations, put on the lense by turning in a clockwise direction. Apply mains voltage.
	Förhindra störningskällor	Eliminoi häiriölähteet.	Avgrens deteksjonsområdet	Exclude sources of interference
► Fig. 3,a	Om detekteringsområdet är för stort eller det finns yta som inte bör övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärmningslameller.	Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se valvoo alueita, joita ei tarvitse tarkkailla niin aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tulevilla rajauslevyllä.	Hvis deteksjonsområdet er for stort eller tar med seg områder som ikke ønskes dekket, kan en benytte de medfølgende avskermingen for å begrense deteksjonsområdet	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.
	Vid användning i lagerlokaler med höga höjder måste man säkerställa att endast önskat område är detekterat. Önskat detekteringsområde kan begränsas med avskärmningslameller.	Hyllyvälien ohjauskessä kannattaa kiinnittää huomiota valvonta-alueen poikkisuuntaiseen liikkeeseen hyllyjen päissä. Valvonta-alueuta voi rajoittaa rajauslevyllä.	Når det brukes i korridører på høylager, må du tenke over at det i kryssgangene på lageret er installert detektorer som bare skal oppdage bevegelse i disse gangbanene. Dette kan løses ved hjelpe av de medfølgende skjermene som plasseres på linsen eller ved hjelpe av andre tekniske ordninger.	When used in high-bay warehouses, care should be taken that, in the cross-aisles of the warehouse, detectors are installed that can detect movement only in the desired aisle locations, by using blinds or other technical arrangements.

93545	SV Kopplingsschema	FI Kytktäkaavio	NO Koblingsskjema	EN Wiring diagram																		
	Kopplingsschema. Vid anslutning av detektorn, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytktäkaavio – kytktäessä tunnistin noudata laitteessa olevia liittimiä merkintöjä!	Husk å følge skjema nøyde når detektoren tilkobles spenning og DALI buss.	Schematic diagram - when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!																		
		<pre> graph LR subgraph Controller [Controller with integrated power supply] L1[L] N1[N] DA1[DA-] DA2[DA-] end subgraph DALI [DALI / EVG / BE / EB] L2[L] N2[N] DA3[DA] DA4[DA] end subgraph BMS [BMS control devices] DA5[DA] DA6[DA] end L1 --- L2 N1 --- N2 DA1 --- DA3 DA2 --- DA4 DA3 --- DA5 DA4 --- DA6 </pre>																				
	Uppstart test	Itsekalibrointi	Selvtest syklus	Self-test cycle																		
	Under de första 20 sekunderna efter DALI bussen är ansluten kommer detektorn göra en själv test. Under den här tiden reagerar inte detektorn för rörelse.	Itsekalibrointi alkaa kun tuote on yhdistetty DALI-väylään ja kestää 20 sekuntia. Täna aikana tuote ei reagoi liikkeeseen.	Etter at detektoren er tilkoblet DALI bussen, vil den gå igjenom en 20 sek. selv test syklus. I denne perioden vil den ikke respondere på bevegelse.	During the first 20 sec after connecting to the DALI bus power, the product will enter a self-test cycle. During this time the device does not respond to movement.																		
	Driftsättning	Alustava toiminta	Klar til bruk	Initial operation																		
	Allmänt: Enheten kan tas i drift direkt efter montering enligt anvisningar från berörd tillverkare av styrenheten.	Yleinen: Laite voidaan ottaa suoraan käyttöön heti asennuksen jälkeen noudattamalla ohjauslaittevalmistajan ohjeita.	Generelt: Et produktet klart til bruk så snart det er montert og tilkoblet. Følg instruksene fra programmerings programmet.	General: The device can be put into service directly after mounting, following the software instructions from the relevant controller manufacturer.																		
	LED indikeringar funktion	LED toiminnon indikaattorit	Indicateurs de fonctionnement à LEDs	LED function indicators																		
	<ul style="list-style-type: none"> Lyser kort: <ul style="list-style-type: none"> A Grön Detektering B Röd - C Vit - Blinkar: <ul style="list-style-type: none"> A Grön Lokalisering B Röd Initialisering C Vit Lokalisering D Röd Lokalisering 	<ul style="list-style-type: none"> Lyhyesti päällä: <ul style="list-style-type: none"> A Vihreä Liike B Punainen - C Valkoinen - Vilkkuva: <ul style="list-style-type: none"> A Vihreä Paikannus B Punainen Kalibrointi C Valkoinen Paikannus D Punainen Paikannus 	<ul style="list-style-type: none"> Kort på: <ul style="list-style-type: none"> A Vihreä Bevegelse B Röd - C Hvit - Blink: <ul style="list-style-type: none"> A Vihreä Lokalisering B Röd Initialisering C Hvit Lokalisering D Röd Lokalisering 	<ul style="list-style-type: none"> Shortly on: <ul style="list-style-type: none"> A Green Movement B Red - C White - Flashing: <ul style="list-style-type: none"> A Green Localisation B Red Initialisation C White Localisation D Red Localisation 																		
	Tillbehör	Lisäturvikeet	Tilbehør	Accessory																		
92199	Skyddskorg BSK (Ø 200 x 90 mm)	Pallosuojia BSK (Ø 200 x 90 mm)	Balbeskyttselse BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)																		
	Detekteringsyta/ Produktkod	Tuotekoodi	Gamma / Produktkode	Range of coverage/Product Code																		
	<p>Fig. 5</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0 m</td> <td>26.0 m</td> <td>18.0 m</td> </tr> <tr> <td>6.0 m</td> <td>26.0 m</td> <td>18.0 m</td> </tr> <tr> <td>7.0 m</td> <td>28.0 m</td> <td>19.0 m</td> </tr> <tr> <td>8.0 m</td> <td>28.0 m</td> <td>19.0 m</td> </tr> <tr> <td>9.0 m - 16.0 m</td> <td>30.0 m</td> <td>19.0 m</td> </tr> </tbody> </table>		L	B	5.0 m	26.0 m	18.0 m	6.0 m	26.0 m	18.0 m	7.0 m	28.0 m	19.0 m	8.0 m	28.0 m	19.0 m	9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m		<p>Product Code</p>
	L	B																				
5.0 m	26.0 m	18.0 m																				
6.0 m	26.0 m	18.0 m																				
7.0 m	28.0 m	19.0 m																				
8.0 m	28.0 m	19.0 m																				
9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m																				

93545	SV Teknisk data	FI Tekniset tiedot	NO Tekniske data	EN Technical data
	Inställningar: Applikationer som stöds av DALI multisensor. (IEC 62386 parts 101, 103, 303, 304).	Asetukset: Sovelluskelloja, joita tukee DALI multisensoreita (IEC 62386 parts 101, 103, 303, 304).	Parameter setting: Via programeringsverktöyet som stöder DALI multisensors (IEC 62386 del 101,103,303 og 304).	Settings: via application which supports DALI multisensors (IEC 62386 parts 101/103/303/304).
DALI-BUS max. 22,5V ---	Spänning	Jännite	Spanning	Voltage
7 mA	Strömförbrukning	Virrankulutus	Strömforbruk	Typ. power input
0.5 - 2.5 mm²	Terminal anslutningar: för enkeldelad kabel	Terminalit ovat yksisäikeiselle johtimelle.	Tilkoblingsklemmer: For enkernet ledere	Terminal clamps: for solid one-wire conductors
II / IP54	Skyddsklass/ IP- klass	Suojausluokka	Beskyttelseskasse	Class / Degree of protection
101 x 76 mm	Mått Ø x H	Mitatt Ø x H	Dimensjon Ø x H	Dimensions Ø x H
► Fig. 5 14 m -25°C – +50°C (1) = max. Ø 30 m (2) = max. Ø 30 m	Dektering vid monteringshöjd Omgivningstemperatur 1 Gående tvärs 2 Gående mot	Valvonta-alue Asennuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa 1 Poikittainen liike 2 Kohtikävely	Dekningsområde ved monteringshøyde Omgivelses temperatur 1 På tværs 2 Rett mot	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards
440 m²	Dekteringsyta vid rörelse, vid monterings höjd 14 m	Valvonta-alue poikittaiselle liikkeelle kun tunnistin on asennettu 14 m korkeuteen.	Area monitorata con movimento tangenziale riferito a 14 m di altezza di montaggio	Monitored surface, when the detector is mounted at 14 m mounting height and for tangential approach
5 m / 14 m / 16 m	Monteringshöjd min./max / rekommenderad	Asennuskorkeus min./max./ suositueltu	Monteringshøyde min./maks./ anbefalt	Mounting height min./max./ recommended
PC	Kapsling	Kotelo	Kapsling	Housing
0 – 4095 Lux	Ljusmätning	Mitattu valotehokkuus	Lysmåling	Measured light output
	EU Declaration of conformity	EU:n vaatimustenmukaisuustodistus	Samsvarserklæring	EU Declaration of conformity
	Dette produkt overholder disse standarder 1. Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU 2. Lavspænding 2014/35/EU 3. Begrensning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2011/65/EU	Tämä tuote noudattaa sääädöksiä koskien: 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU)	Produktet tilfredsstiller følgende direktiver: 1. Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) 2. Lavspænding (2014/35/EU) 3. Begrensningen av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (2011/65/EU)	This product respects the directives concerning 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU)
	Felsökning	Vianhaku	Feilsökning	Trouble shooting
	1. Strömförbrukning på DALI slingan är för hög. Kontrollera energiförbrukningen för alla DALI-enheter i ditt system.	1. Virran kulutus DALI-väylällä liian suuri. Kiinnitä huomiota läitteiden DALI-virrankulutukseen.	1. Strömtrekket er for stort på DALI bussen Sjekk det totale strømtrekket på alle DALI komponentene i systemet.	1. Power consumption on DALI line too high Please be aware of the total power consumption of all the DALI units in your system.
	2. Värmekällor i närheten Detektorer som är monterad i närmheten av ventilation eller värmekällor kan eventuellt innebära risk för oavsiktlig detektering. Placera detektorn på tillräckligt avstånd från störningskällor som ventilation, projektörer och varma luftströmmar mm.	2. Tunnistimien sijoittamisessa on huomioitava etä, etäisyys ilmanvaihtokanaviin on riittävä häiriökytkentöjen väältämiseksi.	2. Varmekilder i nærheten For eksempel hvis detektoren er i umiddelbar nærhet av ventilasjonsåpninger eller en projektor, kan de varme luftstrømmene utløse uønsket bevegelsesdeteksjon. Plasser detektoren i god avstand til kilder som kan gi ønsket deteksjon.	2. Heat sources in the vicinity If, for example, the detector is located in the immediate vicinity of ventilation slits or a projector, the warm air currents can trigger motion detection. Place the detector at a sufficient distance from potential sources of interference such as ventilation slits, projectors, beamers, etc.
	Produktsida på internet	Tuotesivu internetissä	Produktside på internett	Product page on the internet



92199