

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

- PE
- N
- L3 DALI -valaisimien liitäntälaitteet voidaan kytkeä
- L2 sähköverkon eri vaiheille (vaihevuorottelu)
- L1

+ relekosketinohjaus (astrokello, kytkin, VAK)

sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai maks-/jakorasian kytkentäliittimet

Valaistuksen  
ohjausjännite 230V ~

Rinnan kytketyt  
jousipalautteiset  
ohjauspainikkeet  
(ilman merkkivaloa):

- ☐ Lyhyt painallus  
= päälle / pois
- ☐ Pitkä painallus  
= himmennys/kirkastus
- ☐ toimintasuunta vaihtuu  
painikkeen palautuksessa

Läsnäolotunnistinohjaus: 5x1,5S/4x1,5N  
+painike- tai relekosketinohjaus: 5x1,5N/7x1,5  
+painike- ja relekosketinohjaus: 7x1,5

DALI -valaisimen  
liitäntälaitte

PE  
N

L  
DA+  
DA-

DACO-1C-  
läsnäolotunnistin

DA-  
DA+  
PB

(80mA)

L  
N  
S

Slave-orjatunnistin

R/S  
L  
N