

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

- PE
 - N
 - L3
 - L2
 - L1
- DALI -valaisimien liitälaitteet voidaan kytkeä sähköverkon eri vaiheille (vaihevuorottelu)

+ relekosketinohjaus (astrokello, kytkin, VAK)

sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai maks-/jakorasian kytkentäliittimet

Valaistuksen ohjausjännite 230V ~

Rinnan kytketyt jousipalautteiset ohjauspainikkeet (ilman merkkivaloa):

- ☐ Lyhyt painallus = päälle / pois
- ☐ Pitkä painallus = himmennys/kirkastus
- ☐ toimintasuunta vaihtuu painikkeen palautuksessa

Läsnäolotunnistinohjaus: 5x1,5S/4x1,5N
+painike- tai relekosketinohjaus: 5x1,5N/7x1,5
+painike- ja relekosketinohjaus: 7x1,5

DALI -valaisimen liitälaitte

PE
N

L
DA+
DA-

PD2N-/PD4N-M DACO 1C-
DALI-2-läsnäolotunnistin

(80mA)

DA-
DA+
PB

VAK

R1
R1

L
N
S

Slave-orjatunnistin

R/S

L
N